



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG  
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1015 Wien, Schuberting 14, Postfach 26  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das  
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.365**

Gültigkeitsdauer

**bis Ende Oktober 2011**

Inhaber

**Viega GmbH & Co. KG**  
Ennesterweg 9  
D-57428 Attendorn

◆ Vertrieb in Österreich

Wolfgang Torghele  
Oberer Markt 35  
A-5661 Rauris

Hersteller

Viega GmbH & Co. KG/ DE

Prüfart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 7664

Prüfrichtlinien

PW 402 (Jänner 2008)

Produkt

Rohrleitungssystem  
für die Warm- und Kaltwasserinstallation  
= VIEGA-sanpress INOX=  
mit Pressverbindern (Typ: M-MM) aus Edelstahl  
mit SC-Contur für Edelstahlrohre  
(Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4521)  
15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm Ø  
mit der Systemtechnik in den Ausführungen:

- Bogen 90°
- Bogen 45°
- Bogen 90° mit AG
- Winkel 90° mit AG
- Bogen 90° mit IG
- Einsteckwinkel 90° mit IG
- T-Stück
- T-Stück mit IG
- Übergangsstück mit AG
- Übergangsstück mit IG
- Einsteckstück mit AG
- Einsteckstück mit IG
- Muffe
- Schiebemuffe
- Reduzierstück
- Axial-Kompensator
- Verschraubung mit AG
- Verschraubung mit IG
- Winkelverschraubung mit IG
- Wandscheibe

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke  
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und  
Wasserversorgung.“

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

Wien, 17. Juni 2009



ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG  
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1015 Wien, Schuberting 14, Postfach 26  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das  
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit



#### Produkt (Fortsetzung)

= Viega-sanpress INOX XL Rg=  
mit Pressverbindern (Typ: M-MM) aus Rotguss  
für Edelstahlrohre (Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4521) 64, 76,1, 88,9, 108 mm Ø  
Mit der Systemtechnik in den Ausführungen:

- Bogen 90°
- Bogen 45°
- T-Stück
- T-Stück mit IG
- Übergangsstück mit AG
- Muffe
- Schiebemuffe
- Reduzierstück
- Verschraubung, flachdichtend
- Verschlusskappe
- Flanschübergang

=VIEGA-sanpress INOX XL=  
mit Pressverbindern (Typ: M-MM) aus Edelstahl mit SC-Contur  
für Edelstahlrohre (Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4521) 64, 76,1, 88,9, 108 mm Ø  
mit der Systemtechnik in den Ausführungen:

- Bogen 90°
- Bogen 90° I x A
- Bogen 45°
- Bogen 45° I x A
- T-Stück
- Muffe
- Schiebemuffe
- Reduzierstück
- Ü-Flansch
- Ü-Stück mit AG
- T-Stück mit Gewinde
- Verschlusskappe
- Langstopfen

Maximaler Betriebsdruck 10 bar  
Betriebstemperatur bis 85 °C